

天井高	必要最低限の天井高さを示す。単位:m、適宜－自由提案、直天井－直仕上げ(天井仕上げなし)
二重床高	凡例： 100－高さ100以上、500－高さ500以上 適宜－自由提案、無－二重床不要
床荷重	凡例は、【添付資料4-2-5】「建築：床荷重凡例表」による。
地震時の床上の 応答加速度低減	床応答加速度の低減を要求する部屋を○及び◎で示す。 ・○で示す部屋については、極めて稀に発生する地震動に対して 水平方向の最大応答加速度2,500mm/s ² 以下とする。 ・◎で示す部屋については、極めて稀に発生する地震動に対して 水平・上下方向とも、最大応答加速度を2,500mm/s ² 以下とする。
出入口の数	出入口の箇所数
外壁窓	凡例： 有－採光の確保のため窓が必要、無－採光の窓は不要、適宜－自由提案
カーテン等	凡例： ブ:ブラインド、カ:カーテン、レ:レースカーテン、暗:暗幕の有無 ※外壁窓が適宜となっている場合、上記はカッコ書きで記載