

添付資料4-2-8 機械：各室性能表凡例

項目	内容	記号	性能
空調換気設備	空調設備	A	一般空調 定時に空調を行う基本空調。 残業時間対応については一定の管理のもとに行うこと。
		B	特殊空調1 コンピューター室等、機器の発熱に対応する空調。
		C	特殊空調2 温湿度条件が決められている空調
		D	特殊空調3 24時間使用する室を対象とした空調
		E	特殊空調4 休日・夜間等定時時間外に頻繁に使用する室を対象とし、起動に時間を要しない空調
		F	特殊空調5 コンピューター室等、機器の発熱に対応する空調でバックアップ空調100%設置する
		G	その他の条件 上記以外で特殊な条件がある空調
		適宜	— 発熱条件等、必要に応じて空調を行う室
		—	空調無し 空調を行わない室
	換気設備	A	臭気又はガス等を局所的・全体的に排気する必要がある室
		B	火気使用室
		C	局所的な発熱のある室 局所的に発熱する器具等を使用する場合で、換気にて排熱の必要がある場合
		D	居室の換気(在室人員のための換気)
		E	倉庫・書庫の換気
		F	その他の条件
		適宜	各室条件に応じて換気を行う室
		—	換気無し
	災害時運転	○	大地震等でインフラが絶たれても空調換気運転が維持できる室
		—	不要
	衛生器具・給排水関係	A	洗面器・手洗い器等を設置する室
		B	洗面化粧台
		C	ミニキッチン・厨房
		D	流し台
		E	便所
		F	その他(地流し、シャワー等)
		適宜	各室条件に応じて給排水を設置する室
		—	不要
給湯	○	手洗、洗物、シャワー用としての給湯が必要な室(給湯温度は、変更可能とする)	
	—	不要	
不活性ガス系消火設備設置室	○	火災時に重要機器等、水損対策を要する物品を設置する部屋に、不活性ガス系消火設備を設置する。	
	適宜	各室条件に応じて不活性ガス消火設備を設置する室	
	×	不要	