

## 【別紙：第2報（1月25日）以後に改修を指示した事例】

| 申請者           | 認定番号         | 名称  | 現在の対応状況  | 使用実績             |
|---------------|--------------|---|--|------------------|
| 積水化成工業株       | PC030BE-9513 | 着色亜鉛めっき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 | ・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・改善仕様は試験合格の見込み（試験日は5月19日）   | あり<br>（調査中）      |
| ㈱イトーキ         | FP060NP-9025 | 両面鋼板張／石綿スレート系パネル間仕切壁                                    | ・一部の販売仕様については試験不合格（4月25日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・今後、改善仕様の認定を取得する予定。  | 90棟<br>（銀行等）     |
|               | FP060NP-9027 | 両面鋼板張／繊維混入けい酸カルシウム板間仕切壁                                 | ・販売仕様については試験不合格（3月26日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・今後、改善仕様の認定を取得する予定。   | 8棟<br>（銀行等）      |
|               | FP060NP-9333 | ロックウール充てん／両面塗装鋼板・せっこうボード重張間仕切壁                          | ・販売仕様については試験不合格（2月14日、15日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・改善仕様は試験合格（2月19日）   | 85棟<br>（事務所等）    |
|               | QF045NP-9049 | 両面鋼板・せっこうボード張／軽量鉄骨下地間仕切壁                                | ・販売仕様については試験不合格（2月20日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・今後、改善仕様の認定を取得する予定。   | 26棟<br>（事務所等）    |
|               | NM-8451      | 両面レーヨンクロス張／ロックウール積層中空板                                  | ・販売仕様については試験不合格（2月1日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・改善仕様は試験合格（4月末）  | 1,270棟<br>（事務所等） |
|               | EB-9555      | 網入板ガラス入ペーパーコア充てん鋼製片引き戸                                  | ・一部の販売仕様については試験不合格（3月28日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・今後、改善仕様の認定を取得する予定。  | 21棟<br>（事務所等）    |
|               | EB-9556      | 網入板ガラス入ペーパーコア充てん鋼製片引き戸                                  | ・販売仕様については試験不合格（3月18日、24日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・今後、改善仕様の認定を取得する予定。   | 34棟<br>（事務所等）    |
| ㈱くろがね工作所      | EB-0132      | 網入板ガラス鋼製片引き戸  | ・販売仕様については試験不合格（5月14日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・今後、改善仕様の認定を取得する予定。   | 41棟<br>（病院等）     |
| エムアールシー・デュボン㈱ | RM-9037      | 水酸化アルミニウム・アクリル樹脂板                                       | ・販売仕様については試験不合格（2月19日）<br>・既存の建築物については同社による改修を予定。<br>・不合格となった仕様の材料を使用している既存の建築物（約11棟）については、建築基準法の適用を受けるかどうか調査中。                            | 10棟<br>（共同住宅等）   |
| 三菱樹脂㈱         | NE-9013      | 塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板  | ・一部の販売仕様については試験不合格（2月2日）。<br>・その他の販売仕様については試験に合格（3月17日）し、新たに認定を取得（4月24日）。<br>・不合格となった仕様による材料を使用している既存の建築物（約200棟）については、建築基準法の適用を受けるかどうか調査中。 | 約200棟<br>（住宅）    |