

オリент産業(株)からの報告内容

申請者	認定番号	名称	疑義の概要	現在の対応状況	使用実績※
オリент産業(株)	EA-9226	耐熱板ガラス入ステンレス製はめ殺し窓	・セッティングブロックについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では6x10×100と記載されている箇所があるが、販売仕様は10x6x50)。 ・ガラスライナーについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では10x12x100と記載されている箇所があるが、販売仕様は12x10x50)。	性能確認の試験を受けることを検討中	あり (124棟)
	EA-9227	耐熱板ガラス入ステンレス製両開き戸	・セッティングブロックについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では6x10×100と記載されている箇所があるが、販売仕様は10x5x50)。 ・ガラスライナーについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では12×10×15又は10x12x100と記載されている箇所があるが、販売仕様は12x10x50)。		あり (26棟)
	EA-9228	耐熱板ガラス入ステンレス製親子戸	・セッティングブロックについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では6x10×100と記載されている箇所があるが、販売仕様は10x5x50)。 ・ガラスライナーについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では12×10×15又は10x12x100と記載されている箇所があるが、販売仕様は12x10x50)。		あり (9棟)
	EA-9229	耐熱板ガラス入ステンレス製片側常閉両開き戸	・セッティングブロックについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では6x10×100と記載されている箇所があるが、販売仕様は10x5x50)。 ・ガラスライナーについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では12×10×15又は10x12x100と記載されている箇所があるが、販売仕様は12x10x50)。		あり (4棟)
	EA-9231	耐熱板ガラス入ステンレス製片開き戸	・セッティングブロックについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では6x10×100と記載されている箇所があるが、販売仕様は10x5x50)。 ・ガラスライナーについて、認定仕様と販売仕様が相違(認定書では12×10×15又は10x12x100と記載されている箇所があるが、販売仕様は12x10x50)。		あり (44棟)

※6月27日時点での調査結果。

【参考資料:EA-9226の断面】

