

東京国際展示場におけるエスカレーター事故について

住宅局建築指導課

1. 事故の概要

発生日時：平成20年8月3日(日) 午前10時頃

発生場所：東京都江東区 東京国際展示場

負傷者：10名

事故概要：8月3日午前10時頃、東京国際展示場内、地上1階から地上4階へ(報道による) 上るエスカレーターが急停止し、利用者約50名が転倒。

2. エスカレーターの概要

製造者：日本オーチス・エレベータ株式会社

保守業者：日本オーチス・エレベータ株式会社

適合通知年月日：平成6年10月21日

完了検査済証年月日：平成7年11月15日

電動機容量：22kW

定格速度：30m/min

傾斜角度：30度

定期検査：平成19年12月26日

3. 国土交通省の対応

東京都及び(財)日本建築設備・昇降機センター等を通じ、引き続き事故の状況等について情報を収集。