

平成21年6月10日

個室ビデオ店等に係る調査状況について

平成20年10月1日に大阪市浪速区の個室ビデオ店で発生した火災を受け、全国の特定行政庁に個室ビデオ店等に係る調査を依頼しているところですが、今般、平成21年3月31日時点の調査の状況をとりとめましたので公表いたします。

1. 調査対象

個室ビデオ店等（個室ビデオ店、カラオケボックス、漫画喫茶・インターネットカフェ、テレフォンクラブ）の用途に供する建築物又は建築物の部分

2. 調査事項

建築基準法令（防火・避難関係規定）への適合状況

3. 調査結果概要（平成21年3月31日現在における都道府県からの報告による）

	緊急点検対象		個室ビデオ店		カラオケボックス		漫画喫茶、インターネットカフェ		テレフォンクラブ	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
個室ビデオ店等の用途に供する建築物等の件数(A)	8,757 件		809 <sup>※</sup> 件		5,784 件		2,011 件		153 件	
	(8,749) 件		(810) 件		(5,780) 件		(2,008) 件		(151) 件	
建築基準法令に関する違反を把握したものの件数(B)	3,374 件	B/A= 38.5%	550 件	B/A= 68.0%	1,813 件	B/A= 31.3%	918 件	B/A= 45.6%	93 件	B/A= 60.8%
	(3,356) 件	B/A= (38.4%)	(549) 件	B/A= (67.8%)	(1,802) 件	B/A= (31.2%)	(912) 件	B/A= (45.4%)	(93) 件	B/A= (61.6%)
是正指導を行ったものの件数(C)	3,280 件	C/B= 97.2%	528 件	C/B= 96.0%	1,786 件	C/B= 98.5%	874 件	C/B= 95.2%	92 件	C/B= 98.9%
	(3,250) 件	C/B= (96.8%)	(524) 件	C/B= (95.4%)	(1,770) 件	C/B= (98.2%)	(864) 件	C/B= (94.7%)	(92) 件	C/B= (98.9%)
是正済みのものの件数(D)	719 件	D/B= 21.3%	74 件	D/B= 13.5%	411 件	D/B= 22.7%	220 件	D/B= 24.0%	14 件	D/B= 15.1%
	(379) 件	D/B= (11.3%)	(34) 件	D/B= (6.2%)	(221) 件	D/B= (12.3%)	(116) 件	D/B= (12.7%)	(8) 件	D/B= (8.6%)
違反物件数(E = B - D)	2,655 件	E/A= 30.3%	476 件	E/A= 58.8%	1,402 件	E/A= 24.2%	698 件	E/A= 34.7%	79 件	E/A= 51.6%
	(2,977) 件	E/A= (34.0%)	(515) 件	E/A= (63.6%)	(1,581) 件	E/A= (27.4%)	(796) 件	E/A= (39.6%)	(85) 件	E/A= (56.3%)

上段：今回(平成21年3月31日時点)の調査結果 下段：前回(平成20年12月31日時点)の調査結果

※ 石川県内の1物件について、個室ビデオ店以外の用途であることが確認されたため減少しております。

4. その他

- ・ 建築基準法に違反する事項が認められた物件については、迅速な違反是正に取り組むよう特定行政庁に要請しております。

(問い合わせ先)

国土交通省 住宅局 建築指導課 建築安全調査室

課長補佐 谷山拓也 (内線 39564)

技術調査係長 佐藤靖浩 (内線 39525)

TEL 03-5253-8111 (代表) 03-5253-8513 (夜間直通)