

別表2

認定取得者名	構造方法等の種類	名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
リントツ工業(株)	特定防火設備	耐熱板ガラス入ステンレス鋼製はめ殺し2段3連窓	平成16年8月31日	EA-0139	【小ねじ】認定仕様は留付間隔が水平方向250mm以下、鉛直方向280mm以下であるが、製品は下枠の水平方向330mm、たて枠・方立の鉛直方向450mmであった。	67棟 (共同住宅等)
(株)ユーロヒュース	防火設備	複層ガラス・強化板ガラス入木・アルミニウム合金複合製内開き内倒し窓	平成16年8月31日	EC-0015	【外部アルミ障子丁番】認定仕様は取付け位置3箇所(上下より150mm及び中央)であるが、製品は2箇所(中央なし)であった。 【外部アルミ障子固定フック】認定仕様は冷間圧延鋼板であるが、製品はアルミダイキャストであった。 【押縁①】認定仕様は14mm×15mmであるが、製品は10mm×15mmであった。 【ガラス受金物】認定仕様は冷間圧延鋼板L-10×11×0.8mmで、フロート板ガラス側のみに付いているが、製品はステンレス製L-15×15×0.5mmで、網入りガラス側にも付いていた。 【アンカーキャップ】認定仕様は高密度ポリエチレンが付いているが、製品には付いていなかった。 【アルミ框補強材】認定仕様はせっこう充てん252±33g/mであるが、製品はせっこうボード11.5mmが挿入されていた。 【セッティングブロック】認定仕様に明記されていないが、製品にはプラスチック製2.5mm角×長さ59mmが使用されていた。 【アンカー用留付け材】認定仕様は直径4mmであるが、製品は3mmであった。 【外部アルミ障子丁番用留付け材】認定仕様は直径3.5mmであるが、製品は3mmであった。	14棟 (戸建住宅)
豊和工業(株)	特定防火設備	耐熱板ガラス入鋼製片開き戸	平成22年7月20日	EA-0316	【セッティングブロック】認定仕様は繊維強化セメント板(JIS A 5430)幅15mm×長さ100mm以上であるが、製品はゴム製で10mm×50mmであった。	9棟 (店舗等)
高島屋スペースクリエイツ(株)	特定防火設備	両面合板張木質系片開き戸	平成14年2月15日	EA-0024	【戸芯材】認定仕様はインシュレーションボード、パーティクルボード又は集成材のいずれかであるが、製品は3層のけい酸カルシウム板であった。 【防火材】認定仕様は出入口枠の見付側に防火材が入っていないが、製品は入っていた。	7棟 (戸建住宅等)
SAYYAS JAPAN(株)	防火設備	複層ガラス入木製内倒し内開き窓	平成16年8月26日	EC-0016	【上枠・下枠・たて枠・横枠・方立枠】製品は、認定仕様の断面形状、寸法と異なっていた。 【上框・下框・たて框】製品は、認定仕様の断面形状、寸法と異なっていた。 【ガラス】認定仕様は複層ガラス厚さ23.5±2mm(フロート板ガラス3±0.2mm+無機質系複合材1±0.1mm+フロート板ガラス3±0.2mm+空気層11.5±0.8mm+フロート板ガラス5±0.2mm)であるが、製品は複層ガラス27mm(強化ガラス5mm+空気層16mm+フロート板ガラス6mm)であった。 【上枠防水カバー・下枠防水カバー・たて枠防水カバー・方立枠防水カバー・横枠防水カバー】製品は、認定仕様の断面形状、寸法と異なっていた。横枠防水カバーについて、認定仕様はゴム製のヒレが付いていないが、製品は付いていた。 【上框防水カバー・下框防水カバー・たて枠防水カバー】製品は、認定仕様の断面形状、寸法と異なっていた。 【水切】認定仕様は屋外側に45mm突出している部分があるが、製品は突出部分がなかった。 【ガラス固定スペーサ】認定仕様はからまつ集成材であるが、製品はプラスチック製であった。 【気密材】認定仕様は押縁側に気密材が入っていないが、製品は厚さ1.5mm×幅10mmの気密材が入っていた。 【押縁固定用くぎ】認定仕様は留付間隔が150mm以下であるが、製品はFIX部で150~230mm、引戸部で150~330mmであった。 【防水カバー及び水切固定用ねじ】認定仕様は留付間隔が400mm以下であるが、製品は引戸部で600mmであった。	2棟 (戸建住宅)
(株)築柴	特定防火設備	ガラスウール充てん/繊維混入けい酸カルシウム板製木質系片開き戸	平成22年6月25日	EA-0315	【建具表面材】認定仕様は建具表面材があるが、製品はなかった。 【丁番留付け用皿木ねじ】認定仕様は扉側が長さ51mm、枠側が長さ32mmであるが、製品はいずれも23mmであった。 【加熱発泡材】認定仕様は建具上部シャクリ面に加熱発泡材が入っているが、製品は入っていなかった。	1棟 (事務所)

認定取得者名	構造方法等の種類	名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
旭物産(株)	防火設備	網入板ガラス入アルミニウム合金製片開き戸	平成16年8月26日	EB-0196	【四方枠】認定仕様は下枠に中骨があるが、製品はなかった。 【バックアップ材】認定仕様はセラミックファイバーであるが、製品はプラスチック製であった。	1棟 (共同住宅)
アイカ工業(株)	防火設備	木質系片開き戸	平成21年3月4日	EB-0394	【気密材】認定仕様は質量5.0~12.4g/mであるが、製品は15.3g/mであった。	18棟 (戸建住宅等)
昭和電工建材(株)	不燃材料	両面合成樹脂塗装ノバルブ繊維混入押出成形セメント板	平成21年8月13日	NE-0031	【裏面塗装】認定仕様は酢酸ビニル系樹脂塗料を用いる場合、その質量が6+2g/m ² (固形量)以下(有機質量6+2g/m ² 以下)であるが、製品は有機質量が17.9g/m ² であった。	15棟 (共同住宅等)
山金工業(株)	防火設備	薬液処理パネル用ペーパーコア充填両面電気亜鉛めっき鋼板網入板ガラス入はめ殺し窓付き片引き戸	平成13年3月23日	EB-0008	【セッティングブロック】認定仕様はEPDM製であるが、製品はセラミック系であった。	12棟 (病院等)
クレストラ(株)	防火設備	耐熱板ガラス入アルミニウム合金製はめ殺し窓(2連窓)	平成22年3月12日	EB-0471	【連結金具用留付材】認定仕様は留付間隔が400mm以下であるが、製品は450~530mmであった。	1棟 (事務所)
(株)大塚家具	防火設備	木製片開き戸	平成16年11月1日	EB-0200	【ドアクローザ】認定仕様は幅334mmであるが、製品は242mmであった。 【気密材】認定仕様は質量85±5g/mであるが、製品は49g/mであった。 【補助錠】認定仕様は縦90×奥行130mmであるが、製品は79×117mmであった。	実績無し