

東日本大震災における非構造部材等の被害調査結果

別添

項目	被害の状況	死者・重症被害件数(被害者数)
①配管・空調機器等の建築設備の落下等	配管の落下、ボイラーの転倒	2件(3名)
②天井の落下	天井板、鉄骨等の落下	5件(6名)
③外壁・内壁の落下	石膏ボード、ALC版、モルタル材、 土蔵の土壁の落下等	6件(6名)
④屋根ふき材の落下	瓦の落下	2件(2名)

※死亡・重症については、消防の救助情報による。