

## セメントミルク注入量のデータ流用に関する安全性の確認状況

平成 27 年 12 月 14 日  
住宅局 建築指導課

旭化成建材株式会社によるセメントミルク注入量のデータ流用があった物件については、地方公共団体により安全性の確認作業が進められております。

先行して調査を進めている 82 件※のうち、セメントミルク注入量のデータ流用があった 27 件から横浜市のマンション 1 件を除いた 26 件について、別添のとおり、セメントミルク注入量のデータ流用に関する安全性の確認状況を取りまとめましたので公表いたします。

なお、引き続き特定行政庁と連携し、建築物の安全性の確保を進めてまいります。

※82 件：横浜市のマンションの担当者が関与した物件及び地方公共団体の調査等により先行してデータ流用等が明らかになった物件

問い合わせ先 国土交通省住宅局建築指導課建築安全調査室

企画専門官 村田 英樹（内線 39564） 係長 荒川 徹（内線 39525）

TEL:03-5253-8111(代表)、03-5253-8933(夜間直通)、FAX:03-5253-1630

<参考>

セメントミルク注入量のデータ流用のあった26件の内訳

分 類	件数
A. 写真・台帳等の記録、工事発注者による立会により、施工計画に必要なセメント量に従った使用がなされていることが確認できたもの	2 件
B. セメントの入荷量の総量が施工計画に必要なセメント量の総量を上回ることが確認できたもの	2 4 件
合 計	2 6 件

## セメントミルク注入量のデータ流用に関する安全性の確認状況

先行して調査を実施している82件のうち、セメントミルク注入量のデータ流用等があった27件から、横浜市のマンション1件を除いた26件における、セメントミルク注入量のデータ流用に関する安全性の確認状況は以下のとおりです。

分類凡例 A: 写真・台帳等の記録、工事発注者による立会いにより、施工計画上必要なセメント量に従ってセメントが使用がなされていることが確認できたもの  
B: セメントの入荷量の総量が、施工計画上必要なセメント量の総量を上回ることが確認できたもの

番号	都道府県	所有者等	施設名称	用途	データ流用等		セメントミルク注入量のデータの流用に関する安全性の確認状況	
					全杭数	セメントミルク注入量のデータ流用のあった杭数	分類	特定行政庁による安全性の確認状況
1	北海道	旭川市	江丹別地区浄水場	浄水場	46	5	B	○*
2	青森県	東北財務局	小浜住宅4号棟	宿舍	74	4	B	○
3	秋田県	秋田市	土崎消防署	消防署	70	1	B	○
4	福島県	郡山市	郡山市大槻ふれあいセンター	公民館	87	12	B	○*
5	埼玉県	埼玉県	県営大宮東宮下団地5号棟(第3工区)	公営住宅	18	5	B	○
6	埼玉県	埼玉県	県営大宮東宮下団地5号棟(第4工区)	公営住宅	32	6	B	○*
7	埼玉県	(独)都市再生機構	コンフォール松原D地区立体駐車場	自動車車庫	49	1	B	○
8	東京都	東京都	都営久我山一丁目第2アパート10号棟	公営住宅	31	6	B	○
9	東京都	東京都	都営久我山一丁目第2アパート11号棟	公営住宅	39	13	B	○
10	東京都	港区	港区立高輪保育園・児童館・いきいきプラザ	保育園等	62	1	B	○
11	東京都	港区	みなと保健所	保健所	66	2	B	○*
12	東京都	新宿区	新宿区立新宿中学校	中学校	111	1	B	○
13	東京都	江東区	江東区立豊洲北小学校第二校舎	小学校	21	2	B	○
14	東京都	中野区	南中野区民活動センター等	区民活動センター等	35	7	B	○*
15	東京都	練馬区	練馬区立豊玉第二中学校	中学校	65	1	A	○*
16	東京都	足立区	西新井小学校	小学校	77	10	A	○*

番号	都道府県	所有者等	施設名称	用途	データ流用等		セメントミルク注入量のデータの流用に関する安全性の確認状況	
					全杭数	セメントミルク注入量のデータ流用があった杭数	分類	特定行政庁による安全性の確認状況
17	東京都	東京都	八王子消防署	消防署	61	1	B	○
18	東京都	三鷹市	中央保育園・母子生活支援施設	保育園等	44	4	B	○
19	東京都	西東京市	ひばりが丘児童センター・そよかぜ保育園	保育園等	50	1	B	○*
20	東京都	(独)都市再生機構	ひばりが丘パークヒルズ第6住宅8街区1号棟・5号棟	賃貸住宅	37	1	B	○*
21	東京都	(独)都市再生機構	グリーンヒルズ東久留米3号棟	賃貸住宅	47	3	B	○
22	東京都	民間	a	工場・倉庫	**	**	B	○*
23	神奈川県	横浜市	横浜市立あかね台中学校	中学校	210	15	B	○
24	神奈川県	川崎市	桜本住宅	公営住宅	35	21	B	○*
25	神奈川県	川崎市	宮内小学校	小学校	119	18	B	○
26	愛知県	民間	b	集合住宅	**	**	B	○

\* 電流計データについても流用があり、その安全性が確認されているもの(12月4日公表済)

\*\* 民間物件については、所有者等からの要望により、杭の本数は記載していない