

平成 30 年 5 月 11 日
住宅局建築指導課・住宅生産課

YKK AP 株式会社が生産・出荷した防火サッシにおける
国土交通大臣認定の仕様への不適合

- YKK AP 株式会社から国土交通省に対し、以下の報告がありました。
- ・ 同社が国土交通大臣認定^{※1}の仕様に適合しない防火サッシ^{※2}を 20 棟の戸建て住宅に出荷したこと
 - ・ 複数ある出荷製品のうち最も防火上不利とされる仕様のものに関し、指定性能評価機関で性能確認試験を実施したところ、この仕様の出荷製品については、建築基準法で定める必要な遮炎性能を有しないことが確認されたこと
 - ・ 同社は、試験を実施していない他の仕様の製品を含め、20 棟の戸建て住宅に出荷した大臣認定の仕様に適合しない全ての防火サッシについて早急に是正工事を行う方針であること
- 国土交通省では、同社に対し、出荷製品の安全性の確認、所有者への早急かつ丁寧な説明、是正工事の迅速・円滑な実施、相談窓口の設置、原因究明及び再発防止策の提出を指示してまいりました。

※1 多様な建築材料や構造方法等の導入を可能とするため、特殊な建築材料や構造方法等について、その性能が建築基準法に適合していることを国土交通大臣が認定する制度

※2 延焼のおそれのある部分の開口部に設置する一定の遮炎性能のある防火設備

1. 事案概要

(1) 国土交通省は、YKK AP 株式会社より、同社が生産・出荷した防火サッシが国土交通大臣認定(以下「大臣認定」という。)に適合しない仕様となっているとの報告を受け、以下の事実関係を把握。

- ・ 不適合があったのは、同社が取得した大臣認定 12 件(認定番号 EB-0578、EB-0578-1、EB-0608、EB-0608-1、EB-0619、EB-0619-1、EB-1226-1、EB-1370、EB-1593、EB-1642、EB-1778、EB-1779)に係る製品のうち、平成 24 年 7 月 5 日～平成 30 年 3 月 1 日に出荷したもので、その出荷先は 20 棟の戸建て住宅であること
- ・ 不適合は、防火サッシの枠の部分の表面処理塗装について、認定仕様は「陽極酸化皮膜及びアクリル・メラミン系樹脂塗装」であるところを「ウレタン樹脂焼付塗装」と誤ったものであること
- ・ これらの 12 件の大臣認定に係る出荷製品のうち、最も防火上不利とされる仕様のものに関し、指定性能評価機関で性能確認試験を実施したところ、この仕様の出荷製品については、建築基準法で定める必要な遮炎性能を有しないことが確認されたこと

- ・ 同社は、試験を実施していない他の仕様の製品を含め、20 棟の戸建て住宅に出荷した大臣認定の仕様に適合しない全ての防火サッシについて早急に是正工事を行う方針であること

(2) これを受け、国土交通省は、20 棟の物件リストを入手し、関係特定行政庁等に対し、建築基準法違反等^{※3}の事実確認と是正後の確認を進めるよう指示。

^{※3} 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度を利用している住宅は、評価方法基準のうち、耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))の基準に不適合となる。

- (3) 平成 30 年 5 月 10 日現在、7 棟について、関係特定行政庁が、違反事実を確認(残る 13 棟についても関係特定行政庁が確認中)。
- (4) 国土交通省は、同社に対し、所有者への早急かつ丁寧な説明、是正工事の迅速・円滑な実施、相談窓口の設置、原因究明及び再発防止策の提出を指示。

2. 相談窓口

(1) YKK AP 株式会社において、以下の窓口が設置されています。

【窓口】 YKK AP 株式会社 営業本部 品質保証部

電話番号 [一般のお客様 0120-041-344]

[建築・設計関係者様 0120-413-417]

受付時間 9:30-17:00(土日、祝休日、年末年始・夏期休業を除く)

(2) 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)に次の消費者相談窓口を設置しています。

【窓口】 電話番号 0570-016-100

PHS や一部の IP 電話からは 03-3556-5147

受付時間 10:00-17:00(土日、祝休日、年末年始を除く)

(問い合わせ先)

■建築基準法 に関すること

国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 菅原 (内線 39-564)

技術調査係長 高橋 (内線 39-525)

代表 03-5253-8111 夜間直通 03-5253-8513 FAX 03-5253-1630

■住宅の品質確保の促進等に関する法律 に関すること

国土交通省住宅局住宅生産課 課長補佐 鹿島 (内線 39-453)

性能係長 田窪 (内線 39-421)

代表 03-5253-8111 夜間直通 03-5253-8510 FAX 03-5253-1629